



Renseignement technique AEAI n° 26363

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction
Requérant	Halfen Swiss AG Hertistrasse 25 8304 Wallisellen Schweiz
Fabricant	Halfen GmbH 40764 Langenfeld Germany
Produit	HALFEN ISO-ELEMENT HIT-HP/SP
Description	Raccordement de dalles en porte-à-faux pour des structures porteuses en béton armé, élément d'isolation thermique en laine de roche (160mm), recouvert de chaque côté de matière synthétique, E=160mm
Utilisation	REI 120 Dimensionnement et construction selon instructions du requérant. Utilisable au niveau des constructions de parois extérieures pour toutes les hauteurs de bâtiments (y c. les bâtiments élevés).
Documentation	OIB, Wien: ETA 'HIT-HP-SP 06/13' (29.06.2013); MPA NRW, Dortmund: Konformitätszertifikat '0432-CPD-11-9188-14' (29.06.2013), Konformitätszertifikat '0432-CPD-11-9248-12' (29.06.2013); Hersteller: Leistungserklärung 'Halfen: H10-13/0546' (23.10.2013)
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1365-2, EN 1366-4
Appréciation	Classe de résistance au feu: REI 120
Durée de validité	31.12.2020
Date d'édition	14.12.2016
Remplace l'attestation du	11.11.2015

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

Michael Binz

Gérald Rappo





Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Information sur l'utilisation selon
les prescriptions suisses de
protection incendie AEAI

n° AEAI 26363

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction	Durée de validité	31.12.2020
Requérant	Halfen Swiss AG Hertistrasse 25 8304 Wallisellen Schweiz		
Produit	HALFEN ISO-ELEMENT HIT-HP/SP		

Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.